



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: 18 giugno 2014 | Protocollo N° 261494/70.07.14.00.00 | Classifica E.320.05.1 | Allegati N°

Oggetto: Risposta alla nota n. 3204 del 31.03.2014, pervenuta il 07.04.2014, n. prot. 147890/63.05.
Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/09, parere sismico ai sensi del art. 89 del D.P.R. 380/2001, e parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. 1572/2013.
Prima variante tematica al Piano degli Interventi del Comune di Loria.

Al Comune di Loria

p.c. Alla Regione Veneto
Sezione Geologia e Georisorse
VENEZIA

Alla Regione Veneto
Sezione Urbanistica
VENEZIA

Al Consorzio di Bonifica Piave

Al Consorzio di Bonifica Brenta

Con riferimento alla nota in oggetto con la quale è stato richiesto il parere relativo alla compatibilità delle previsioni della variante in oggetto con le condizioni geomorfologiche dei terreni (ai sensi della DGR 1572/2013), oltre che il parere relativo alla compatibilità idraulica degli interventi urbanistici proposti (ai sensi della DGR 2948/09).
Esaminati gli elaborati progettuali.

Si esprime parere favorevole sismico e idraulico

alla previsione del Piano degli Interventi in oggetto, ai sensi della DGR 1572/2013 e della DGR 2948/09.

Prescrizioni:

- Dovranno essere adottate le analisi, indicazioni e prescrizioni idrauliche contenute nello studio di compatibilità idraulica allegato alla presente variante al Piano degli Interventi, oltre che le prescrizioni contenute nei pareri idraulici espressi dal Consorzio di Bonifica Piave e dal Consorzio di Bonifica Brenta rispettivamente con nota n. 8839 del 03 giugno 2014 e nota n. 7195 del 10 giugno 2014.
- Con riferimento agli aspetti sismici, si evidenziano le seguenti indicazioni di carattere prescrittivo:
 1. Come previsto dalla recente DGR 1572/2013 dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio uno studio di microzonazione sismica (redatto secondo i criteri contenuti nella DGR citata), riguardante il territorio comunale già urbanizzato. Al fine di consentire a codesta Amministrazione Comunale la predisposizione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo, lo studio potrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio per l'approvazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
 2. Per quanto riguarda invece il territorio comunale urbanizzabile, ovvero quello ove sono previsti dal presente PI possibili nuovi interventi urbanistici puntuali, si esprime parere favorevole alla asseverazione trasmessa, però con l'obbligo che in fase di attuazione (e prima del rilascio del permesso di costruire) dei citati interventi vengano realizzate (a carico del soggetto proponente) le seguenti indagini sismiche e il seguente studio di microzonazione di dettaglio:

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547

e-mail: bacinopiavelivenza.treviso@regione.veneto.it – P.E.C. : bacinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- La caratterizzazione del terreno tramite la misura delle Vs30 (velocità di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità);
- Uno studio di dettaglio, riguardante l'area oggetto del futuro permesso di costruire, finalizzato alla determinazione della profondità di bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e alla definizione dei profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici.

Il presente parere non esime comunque le ditte interessate dal presentare, in adempimento all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, la documentazione progettuale esecutiva conforme alle disposizioni della D.G.R. 1591 del 26/05/2004.

In tale sede dovranno, peraltro, essere richiamati gli estremi del presente parere.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
ing. Alvise Luchetta -

Per informazioni :ing. Nicola Gaspardo
Tel. 0422 657524 - Fax 0422 657554

*Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso
Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547*

e-mail: bacinopiavelivenza.treviso@regione.veneto.it - P.E.C. : bacinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it