



LEGENDA

- AMBITO DI INTERVENTO 1° STRALCIO
- ACQUE BIANCHE STRADA, PISTA CICLABILE, MARCIAPIEDI:  
Conduittura principale in cls ø 100 ml 356,20 mc.  
per un invaso pari a mc. 279,76\*80%=223,81
- Tubazione secondaria di allacciamento in PVC ø 200-250
- Tubazione di allacciamento in PVC ø 160
- Tubazione di allacciamento esistenti
- Caditoia stradale griglia piana di progetto
- Caditoia stradale griglia piana esistenti
- N. 13 pozzetti d'ispezione in cls 140x140x140 invaso mc. 35,67
- N. 8 pozzetti perdenti ø 200 h 5,00 mc. 62,80
- Pozzi perdenti ø 200 h 3,00 interni di lotti  
(1 ogni 500 mq. di superficie impermeabilizzata)
- Impianto disoleatore-dissabbiatore
- N. 3 pozzetti dissabbiatori a monte dei perdenti in cls 100x100
- Condotto by-pass di emergenza
- TOTALE INVASO, CONDOTTE+POZZETTI mc. 223,81+35,67=mc. 259,48



REGIONE VENETO	PROVINCIA DI TREVISO	COMUNE DI LORIA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "DUSE" - 1° STRALCIO		
Indirizzo: Loria, Via Duse Riferimenti catastali: Fg. 11 Map.li 183,1046,1049,1052,1194 182,1041,1043		
PROGETTO DEFINITIVO		23.7D.1
committenti : IM. MA. S.r.l. Lucia Bailoni		Ubicazione sottoservizi: Planimetria FOGNATURA BIANCA
progettisti :		scala: data: data agg.: ns. rif.
Arch. Stefano Zanellato		Studio di Architettura via C. Battisti, 12/d 31039 - Riese Pio X (TV) C.F. e P. I.V.A.: 031690264
		Telefono : 0423-750307 Fax: 0423-580085 E mail : stefano.zanellato@libero.it

